



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzvédelmi, piacfelügyeleti kérdések az építőipari szabályozásban

CONSTRUMA, 2014. április 04.

Érces Ferenc tű. ezredes
főosztályvezető
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Fő témák

- Tűzvédelmi célú építési termékek kezelése a szakhatósági (alapvetően használatbavételi) és piacfelügyeleti eljárások során.
- A piacfelügyeleti ellenőrzések és eljárások tapasztalatai.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Fogalmak

- **Tűzvédelmi célú építési termékek:**
 - beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések,
 - tűzcsapok (fali, föld alatti (fa.), föld feletti (ff.)),
 - tűzgátló, füstgátló nyílászárók,
 - hő- és füstelvezető rendszerek,
 - tűzgátló, füstgátló csappantyúk,
 - tűzgátló bevonatok, burkolatok, tömítések



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások I

- A tűzvédelmi szakhatóság, piacfelügyeleti hatóság alapvető célja, hogy:
 - a tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek (jogszabályoknak, szabványoknak) megfelelő termék kerüljön beépítésre.
 - a tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelés hitelt érdemlően, magyar nyelvű irattal igazolva legyen.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások II

- A tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelés igazolásának alapvető eszköze a teljesítménynyilatkozat, függetlenül attól, hogy az építési termékre van-e harmonizált szabvány, Európai Műszaki Értékelés (EMÉ (European Technical Assessment=ETA)), vagy nincs
(a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § alapján).



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások III

- Beépített tűzjelző berendezések részegységei:
 - 2013. július 1-et megelőzően, a tűzoltó-technikai termékre vonatkozó előírások szerint, a forgalmazásához, beépítéséhez Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt (TMT), vagy BM OKF forgalmazási engedélyt is be lehetett szerezni,
 - 2013. július 1. után egyértelműen az építési termékek közé tartoznak, de a 2013. július 1. előtt a termékekre kiadott TMT-k, forgalmazási engedélyek érvényességi idejükig, de legkésőbb 2015. július 1-ig érvényesek, azokat az eljárások során a tűzvédelmi szakhatóság, piacfelügyeleti hatóság elfogadja,
 - alapvető szabvány: EN 54 sorozat.






BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások IV

- Beépített tűzoltó berendezések részegységei: 
 - 2013. július 1-et megelőzően, a tűzoltó-technikai termékre vonatkozó előírások szerint, a forgalmazásához, beépítéséhez TMT-t vagy BM OKF forgalmazási engedélyt is be lehetett szerezni,
 - 2013. július 1. után egyértelműen az építési termékek közé tartoznak, de a 2013. július 1. előtt a termékekre kiadott TMT-k, forgalmazási engedélyk érvényességi idejükig, de legkésőbb 2015. július 1-ig érvényesek, azokat az eljárások során a tűzvédelmi szakhatóság, piacfelügyeleti hatóság elfogadja,
 - alapvető szabványok: EN 12094, EN 12259, EN 12416, EN 13565 sorozatok.



BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások V

- Tűzcsapok:



- 2013. július 1-et megelőzően, a tűzoltó-technikai termékre vonatkozó előírások szerint, a forgalmazásához, beépítéséhez TMT-t vagy BM OKF forgalmazási engedélyt is be lehetett szerezni,
- 2013. július 1. után egyértelműen az építési termékek közé tartoznak, de a 2013. július 1. előtt a termékekre kiadott TMT-k, forgalmazási engedélyek érvényességi idejükig, de legkésőbb 2015. július 1-ig érvényesek, azokat az eljárások során a tűzvédelmi szakhatóság, piacfelügyeleti hatóság elfogadja,
- alapvető szabványok: EN 671 sorozat, EN 14384, EN 14339.



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások VI

- Fali tűzcsapok:

- az OTSZ 444. § (5) bekezdése szerint:

- „az építményben a fali tűzcsap kialakítása feleljen meg a vonatkozó műszaki követelményeknek (EN 671-1, EN 671-2), vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.”



- az egyes eszközökből (tömlő, sugárcső, tűzcsap, szekrény), – amelyek külön-külön megfelelnek ugyan a rájuk vonatkozó előírásoknak – összeállított berendezés, ami nem lett az EN 671-1 vagy 671-2 szabvány szerint bevizsgálva és értékelve, nem tekinthető fali tűzcsapnak,
- a kivitelezőknek, hatóságoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a beépített fali tűzcsap azonosítására, a TMT-ben vagy teljesítménynyilatkozatban megadott termék beépítésére került-e sor.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások VII

- Tűzgátló, füstgátló nyílászárók:
 - honosított harmonizált szabvány jellemzően nincs,
 - 2013. július 1-et megelőzően a forgalmazáshoz, beépítéshez ETA-n / ÉME-en alapuló megfelelőségi tanúsítvány kellett,
 - 2013. július 1. után EMÉ / NMÉ alapján kiadott típus és ÜGYE tanúsítványon alapuló teljesítménynyilatkozat szükséges, illetve érvényes ÉME birtokában kiadott teljesítménynyilatkozat is elfogadható,
 - alapvető vizsgálati szabványok a tűzgátló ajtókra: EN 1191, EN 12605, EN 1634-1, EN 13501-1, EN 14600,
 - külföldi iratokon – ami nem ETA / EMÉ – alapuló teljesítménynyilatkozat nem fogadható el.





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások VIII

- Hő- és füstelvezető (szabályozó) rendszer elemei:
 - honosított harmonizált szabvány jellemzően van,
 - a forgalmazáshoz, beépítéshez alapvetően termék típus és ÜGYE tanúsítványon alapuló teljesítménynyilatkozat szükséges,
 - honosított harmonizált szabvány: EN 12101 sorozat.





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások IX

- Tűzgátló csappantyú:
 - honosított harmonizált szabvány van,
 - a forgalmazáshoz, beépítéshez alapvetően termék típus és ÜGYE tanúsítványon alapuló teljesítménynyilatkozat szükséges,
 - honosított harmonizált szabvány: EN 15650.
- Füstgátló csappantyú:
 - honosított harmonizált szabvány van,
 - a forgalmazáshoz, beépítéshez alapvetően termék típus és ÜGYE tanúsítványon alapuló teljesítménynyilatkozat szükséges,
 - honosított harmonizált szabvány: EN 12101-8.





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások X

- **Tűzgátló bevonatok, burkolatok, tömítések:**
 - honosított harmonizált szabvány jellemzően nincs,
 - 2013. július 1-et megelőzően a forgalmazáshoz, beépítéshez ETA-n / ÉME-en alapuló megfelelőségi tanúsítvány kellett,
 - 2013. július 1. után EMÉ / NMÉ alapján kiadott típus és ÜGYE tanúsítványon alapuló teljesítménynyilatkozat szükséges, illetve érvényes ÉME birtokában kiadott teljesítménynyilatkozat is elfogadható,
 - alapvető vizsgálati szabványok a tűzgátló ajtókra: EN/ENV 13381, EN 13501-2, EN 1366-3, EN 1366-4
 - külföldi iratokon – ami nem ETA / EMÉ – alapuló teljesítménynyilatkozat nem fogadható el.





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások XI

- Ajánlás a szakhatósági eljáráshoz:
 - a tűzvédelmi szakhatóság alapvetően csak a használatbavételi eljárásnál találkozik a beépített tűzvédelmi célú építési termékekkel és azok megfelelőségét, teljesítmény állandóságát igazoló irataival, azonban a használatbavételt meggyorsítja, ha már **a tervezés fázisában egyeztetnek** a tűzvédelmi szakhatósággal a beépíteni kívánt építési termékek megfelelőségéről, elfogadhatóságáról,
 - fontos megkülönböztetni az „építési terméket” az „építményszerkezettől”



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások XII

- **Ajánlás a szakhatósági eljáráshoz:**
 - az építési termékre **szakintézet (szakértői intézet) állásfoglalása** csak akkor vehető figyelembe, ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes (275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. §),
 - sem a beruházónak, sem a kivitelezőnek, sem a forgalmazónak, sem a szakhatóságnak nem kedvező, ha a használatbavételi eljárásnál derül ki, hogy a termék nem rendelkezik a forgalmazáshoz, beépítéshez szükséges irattal.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások XIII

- A teljesítménynyilatkozat tartalma (275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése:
 - Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a **teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt**. Tűzvédelmi szempontból releváns például: tűzvédelmi osztály, külső tűzterjedési határérték, füstképződés, égve csepegés.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szakhatósági és piacfelügyeleti eljárások XIV

- Amennyiben az építési termékre nincs teljesítménynyilatkozat vagy nem tartalmazza a termékkel szemben jogszabályban meghatározott termékjellemzőnek való megfelelést igazoló adatot, a használatbavétel megghiúsulhat, továbbá jogszabálysértő forgalmazás miatt piacfelügyeleti eljárás indulhat.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai I

- A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltségek piacfelügyeleti tevékenység keretében ellátják:
 - a tűzoltó-technikai termékek,
 - a tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések,
 - az építési termékek forgalmazásának, beépítésének felügyeletét.
- A BM OKF végzi a hatáskörébe tartozó, új tűzoltó-technikai termékek forgalmazásának engedélyezését, a kijelölt tanúsító szervezetek tevékenységének felügyeletét.



BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”




Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai II

A BM OKF és a KvK-k
2013-ban **660**
piacfelügyeleti
ellenőrzést tartottak.

78 építési termék és **1**
tűzoltó-technikai
termék forgalmazóval
szemben indult
piacfelügyeleti eljárás,
melyek során a BM
OKF **3 kötelezést** adott
ki.

A piacfelügyeleti ellenőrzések alakulása 2013-ban





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai III

Tapasztalt hiányosságok:

- a teljesítménynyilatkozatból egyértelműen nem volt beazonosítható a termék (305/2011/EU rendelet III. melléklet 1-2. pont),
- egy teljesítménynyilatkozatban többféle építési termék szerepelt (305/2011/EU rendelet III. melléklet 1-2. pont),

1. Unique identification code of the product-type:

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
.....



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai III

Tapasztalt hiányosságok:

- a termék teljesítmény jellemzőit tartalmazó táblázatot nem a jogszabályok szerint töltötték ki (305/2011/EU rendelet III. melléklet 9. pont),

Essential characteristics (see Note 1)	Performance (see Note 2)	Harmonised technical specification (see Note 3)



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai IV

Tapasztalt hiányosságok:

- hiányzott a teljesítménynyilatkozat száma (305/2011/EU rendelet III. melléklet),

ANNEX III

DECLARATION OF PERFORMANCE

No.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai IV

Tapasztalt hiányosságok:

- nem volt feltüntetve a teljesítménynyilatkozat aláírására jogosult személy neve és beosztása (305/2011/EU rendelet III. melléklet 10. pont),

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

.....
(name and function)

.....
(place and date of issue)

.....
(signature)



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai IV

Tapasztalt hiányosságok:

- nem volt megadva a teljesítmény állandóság ellenőrzésére és értékelésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerinti rendszer (305/2011/EU rendelet III. melléklet 6. pont).

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai V

- A BM OKF és KvK-k, 2013-ban a forgalmazott termékek széles körét vizsgálták helyszíni piacfelügyeleti ellenőrzés keretében, melynek célja a forgalmazók figyelmének felhívása volt a megváltozott jogszabályi környezetre.
- Az ellenőrzések iratainak értékelése alapján a BM OKF megállapította, hogy a gyártók, forgalmazók készültek a jogszabályok változására, a teljesítménynyilatkozatok általában rendelkezésre álltak, azok tartalmi, vagy formai hiányosságai miatt volt szükség piacfelügyeleti eljárások megindítására.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Köszönöm a figyelmet!



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
e-mail: okf.tuzvedelem@katved.gov.hu