



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-177/2002

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**Thermo '93 Kft. által gyártott háromhájú, hőszigetelt alumínium  
égéstermék-elvezető berendezés**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**THERMO '93 Épületgépész Centrum Kft.  
3527 Miskolc, Zsigmondy u. 4.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**Huzatmegszakítóval felszerelt gáztüzelő berendezések tartósan max. 200 °C,  
rövid idejű terhelés esetén (legfeljebb 1 óra) max. 250 °C hőmérsékletű  
égéstermékének depressziós üzemű (termikus felhajtóerő hatására működő)  
elvezetése**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Háromhájú, hőszigetelt alumínium égéstermék-elvezető berendezés  
Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ: 5.10.6)**

Az ÉME 2007. november 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. november 20.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.