



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: <http://www.emi.hu>

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-858/1992

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Watts Cazzaniga S.p.A. által gyártott

INTERSOL márkanevű térhálósított polietilén csővezetékek

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a

Watts Cazzaniga S.p.A.

Via al Parco snc. 20046 Biassono (MI) -Italy

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölés, valamint az engedéllyel azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, továbbá az **A-2236/1998** jelű és **1999. február 23.** illetve az **A-2090/2004** jelű és **2005. június 27** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvekben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

Az oxigéndiffúzió elleni védőbevonattal ellátott csővezetékek melegvízzel üzemelő központi-fűtési- és padlófűtési rendszerekben alkalmazhatók.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (fajtája, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

INTERSOL márkanevű térhálósított polietilén (PE-Xb) csővezetékek
Műanyag csövek SZRJ.: 5.4.3.

Az ÉME **2010. június 30-ig ÉRVÉNYES**

a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített feltételek mellett.

Budapest, 2005. június 27.

Horváth Sándor
vezérigazgató helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **n** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek
Az ÉME érvényessége az ÉMI Kht. honlapján ellenőrizhető.

KBiA-II-4.2-2004.09.01.