



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-50/1997

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

SOFA-THERM 68 mm-es fa ablakok és erkélyajtók

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Soproni Faipari Rt.

9400 Sopron, Terv u. 2.

mint az ÉME jogosultja részére

kérelmére, a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése, az azonos jelű és 1997. december 15. keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, továbbá az A-2613/2002 számú Utóellenőrzési- és Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

Lakóházak, nyaralók, közösségi épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik ipari épületek

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Fa ablakok

Fa ablakok (SZRJ: 2.2.3.5.1)

Az ÉME **2008. február 15-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2003. február 15.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.