



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-723/2004

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**charBIT Al S35/HU, charBIT Al S40/HU, és a charBIT V60 S30 Filc/HU bitumenes
vízszigetelő lemezek**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Charvát a.s.

Druzstevni 289., 51742 Doudleby nad Orlici, Csehország

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

tető-, illetve csapadékvíz elleni szigetelések készítése

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**charBIT Al S35/HU, charBIT Al S40/HU, és a charBIT V60 S30 Filc/HU bitumenes
vízszigetelő lemezek**

Bitumenes és modifikált bitumenes lemezek (SZRJ: 1.16.1.1)

Az ÉME 2009. november 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. november 09.

(Horváth Sándor)
Vezérigazgató-helyettes

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **5** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.