



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-185/1996

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Kettősfalú, hőszigetelt, alumínium szerelt égéstermék-elvezető berendezés

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

SZIG & Metál Kft.

9800 Vasvár, Petőfi S. u. 112.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1997. április 10-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, valamint az 1999. január 18-i keltezésű és A-2350/1998. számú, illetve az azonos keltezésű és A-2030/2002. számú Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvekben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett

A termék felhasználási területe:

Az égéstermék-elvezető rendszer huzatmegszakítóval felszerelt gáztüzelő berendezés tartósan max. 200°C, rövid idejű terhelés esetén (legfeljebb 1 óra) max. 250°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű (gravitációs) elvezetésére alkalmazható.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Kettősfalú hőszigetelt alumínium égéstermék-elvezető berendezés
Fémkémények (SZRJ: 5.10.2)**

Az ÉME 2007. május 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. május 02.

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.