



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-795/2003-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

HE 1/50 és TABIX 1/50 acélszáladalékok

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Trefilarbed Bissen S.A.

B.P.16., 7703 Bissen, Luxemburg

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és 2004. január 30-i keltezésű Szakértői Véleményben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Betonok javító rostadaléka, adott feltételek mellett

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**HE 1/50 acélszáladalék betonerősítéshez, TABIX 1/50 acélszáladalék betonerősítéshez
Szálvagdalék (fém, üveg, műszál, ásványgyapot szál, szénszál) (SZRJ: 1.3.2.1)**

Az ÉME **2004. június 30-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2004. január 30.

(Horváth Sándor)
Vezérigazgató-helyettes
Minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.1-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.