



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-225/2002

UE: A-2219/2010

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése:** ALU-KO Turbo és Alba típusú korrózióálló acél égéstermék-elvezető berendezések és tartozékaik

**A termék tervezett felhasználási területe:** Az ALU-KO Turbo típusú égéstermék-elvezető berendezés gáztüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 200°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós vagy túlnyomású elvezetésére alkalmazható. Üzemszerű kondenzáció megengedett. (EN 1443 – T200 P1 O W 1)

Az ALU-KO Alba típusú égéstermék-elvezető berendezés gáztüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 600 °C hőmérsékletű égéstermékének depressziós vagy túlnyomású és nagynyomású elvezetésére alkalmazható. Üzemszerű kondenzáció megengedett. (EN 1443 – T600 H1 O W 1)

**Kérelmező:** ALU-KO 94' Hegesztéstechnikai és Kereskedelmi Kft.  
mint forgalmazó 8000 Székesfehérvár, Segesvári u. 84.

**A termék gyártója:** ALU-KO 94' Hegesztéstechnikai és Kereskedelmi Kft.  
8000 Székesfehérvár, Segesvári u. 84.

A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): 5.10.2. Fémkémények  
5.10.5. Égéshő tüzelőberendezések égéstermék elvezetői  
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői

**Érvényes:** 2010. augusztus 31-ig

**Budapest, 2010. június 25.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 8 oldalt tartalmaz.