



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-754/2002

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

KV EW 45 K Baruplan és KVD EW 55 K Baruplan bitumenes vízszigetelő lemezek

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Büsscher & Hoffman GmbH
Fabrikstrasse 2., 4470 Enns, Ausztria**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-EKJM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

tető-, illetve csapadékvíz, talajpára, talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések készítése

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**KV EW 45 K Baruplan és KVD EW 55 K Baruplan
Bitumenes és modifikált bitumenes lemezek (SZRJ: 1.16.1.1)**

Az ÉME **2007. augusztus 15-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2002. augusztus 01.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 5 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.