



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

**A-13/2012**

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** KLAMMER Légtechnikai Kft. által gyártott horganyzott acéllemez hő- és füstelvezető csatornarendszer
- A termék tervezett felhasználási területe:** Épületek hő- és füstelvezető rendszerének részeként önálló tűzszakaszok vízszintes, függőleges és ferde pozíciójú hő- és füstelvezető csatorna rendszereként alkalmazható 600 °C füstgázhőmérsékletig.
- Kérelmező:** KLAMMER Légtechnikai Kft.  
mint az ÉME jogosultja 2120 Dunakeszi, Berek u. 7.
- A termék gyártója:** KLAMMER Légtechnikai Kft.  
2120 Dunakeszi, Berek u. 7.
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): 5.9.15. Hő- és füstelvezető csatornák
- ÉME érvényesség kezdete:** 2013. 06. 28.
- ÉME érvényesség vége\*:** 2018. 06. 30.

Matuz Géza  
vezérigazgató-helyettes  
termelési és értékesítési igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 8 oldalt tartalmaz.

\* Az ÉME érvényességének vége feltételhez kötött. Az ÉME érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Projektszám: A1-3248K-01533-2013