



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-958/1992

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**ZEHNDER típusú, svájci és német importból származó csöves radiátorok, konvektorok,
fűtőfalak és törülköző-szárítós fűtőtest**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Zehnder Hungária Fűtőtestkereskedelmi Kft.
1122 Budapest, Krisztina krt. 7.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**Szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatóak, legfeljebb 6 bar
(konvektorok 4 bar) üzemi túlnyomásig és
110 °C üzemi hőmérsékletig, acéllemez fűtőtestekre előírt minőségű fűtővízzel.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**ZEHNDER Charleston Csöves radiátorok, ZHNER Universal és Arcus törülköző-
szárítók, ZHENDER Nova fűtőfalak valamint ZHENDER Konvektorok
Fűtőtestek (SZRJ: 5.1.1.2), Konvektorok (SZRJ: 5.1.1.3), Fűtőfalak (SZRJ: 5.1.1.5),
Törülköző szárítók (SZRJ: 5.1.1.6)**

Az ÉME 2003. december 08-ig ÉRVÉNYES

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.