



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518  
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-43/1993

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**háromhjú (hőszigetelt) alumínium  
égéstermék-elvezető berendezés és tartozékai**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Andó Attila (2740 Abony, Móricz Zs. u. 6.)**  
**Szekeres Sándorné (2740 Abony, Vak Bottyán u. 4/a.)**  
**Toronyai Antal (2700 Cegléd, Kalász u. 3.)**

mint az ÉME jogosultjai részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az **A-43/1993 jelű** és **1993. június 15-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2511/2003 sz.** és **2003. január 5-i** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

**gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200°C hőmérsékletű égéstermékének termikus felhajtóerő (huzat) hatására történő, száraz üzemű elvezetése**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.:5.10.6.)**

**Az ÉME 2009. január 31-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2004. január 5.

(Horváth Sándor)  
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.