



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-377/2002

UE: A-2044/2009

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: **BODORVENT gyártmányú Aluvent és Thermovent típusjelű flexibilis lemezcsövek**

A termék tervezett felhasználási területe: **A BODORVENT gyártmányú hajlékony lemezcsövek szellőztető- illetve légfűtési rendszerekben ágvezetéként alkalmazhatók legfeljebb 10000 Pa (a 0,05 mm vastagságú alumínium lemezcsövek legfeljebb 8000 Pa) üzemi túlnyomásig és - 30 °C...+ 250 °C üzemi hőmérsékletek között (az acélcövek + 700 °C-ig), a levegő megengedett sebessége 30 m/s.**

Kérelmező: **BODORVENT Szellőzés és Kereskedelmi Kft.**
mint az ÉME jogosultja **H-2890 Tata, Új út 3.**

A termék gyártója: **BODORVENT Szellőzés és Kereskedelmi Kft.**
H-2890 Tata, Új út 3.

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): **Flexibilis lemezcső légcsatornák
(SZRJ:5.9.4.)**

Érvényes: **2014. március 31-ig**

Budapest, 2009. március 31.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 6 oldalt és - db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.