



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-14/1993

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**egyhéjú, alumínium égéstermék-elvezető berendezés (kéménybéléscső rendszer) és
alumínium füstcső**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

SILVER '97 Bt.

3300 Eger, Mikes Kelemen u. 87.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az A-14/1993 jelű és 1993. május 18-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2178/2003 sz. és 2003. november 6-i keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200 °C hőmérsékletű
égéstermékének termikus felhajtóerő hatására működő, száraz üzemű elvezetése**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői, füstcsövek

**Füstcsövek (SZRJ: 5.1.1.1), Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ:
5.10.6)**

Az ÉME **2008. november 30-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2003. november 06.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.