



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-730/1993

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

tűzgátló csappantyú, tűzgátló légszelep és füstelszívást szabályozó csappantyú

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**TROX Austria GmbH Magyarországi Fióktelep
1016 Budapest, Krisztina krt. 93-99.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Szellőztető berendezések légszatorna hálózatában a tűzgátló szerkezetek azok tűzszakaszolására, tűzgátló lezárására, a füstelszívást szabályozó szerkezet a füst elvezetésére szolgál.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

FRL/FRK, FKA-3, FK-K90, FKN-K90, FKW-K90, FKR-01,02-K90 típ. tűzgátló csappantyú, FV-K90, FVZ-K30, FVS-K90 típ. tűzgátló légszelep, FKAE-3 típ. füstelszívást szabályozó csappantyú

Tűzvédelmi csappantyúk (SZRJ: 5.9.11.1), Tűzvédelmi szelepek (SZRJ: 5.9.12), Füstgátló csappantyúk (SZRJ: 5.9.11.2)

Az ÉME **2005. május 31-ig ÉRVÉNYES**

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **5** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.